

21. 7. 2016

30200/2016

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
Praha 1

Vážení,

MMR k provedení § 143 odst. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zákona č. 83/1998 Sb. vydalo vyhlášku č. 137/1998 Sb. a dle § 194 písm. a) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. vydalo vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (dál Vyhláška), změněnou vyhl. č. 20/2012 Sb.

Dle zákona č. 106/1999 Sb. (dál Zákon) žádám poskytnout informace, obsažené v povinných odůvodněních vyhlášek č. 137/1998 Sb., č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (dál Vyhláška), a vyhl. č. 20/2012 Sb., jejichž texty mi postačí elektronicky.

Také dle Zákonu žádám sdělit, zda stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení dle § 49 Vyhlášky č. 268/2009 Sb., také musí splňovat podmínky z § 41 staveb se shromažďovacím prostorem (bezpečnost osob při havárii a požáru, vyhovující přístupové komunikace a nástupní plochy pro pohotovostní, požární a jiná vozidla. Jsou případy, že školské zařízení trvalý přístup k hlavnímu vchodu po čtyřicet let mělo, avšak letos vydaným stavebním povolením tento přístup ztratilo, stejně jako velkou část rozptylové plochy stanovené v souladu s dříve platnou vyhláškou č. 137/1998 Sb.

Za poskytnutí informací předem děkuji

.....

Voříšková Romana

Od: Voříšková Romana
Odesláno: 29. srpna 2016 13:24
Komu: ████████████████████
Předmět: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (č.j. 30020/2016)
Přílohy: oduvodneni 268-2009.7z; oduvodneni 20-2012.doc

Vážený pane inženýre,

Odboru komunikace Ministerstva pro místní rozvoj bylo doručeno Vaše podání, označené jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na základě kterého požadujete poskytnout informace, obsažené v povinných odůvodněních vyhlášek č. 137/1998 Sb., č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (dál „vyhláška“), a vyhl. č. 20/2012 Sb. Dále žádáte sdělení, týkající se splnění obecných podmínek pro stavby se shromažďovacím prostorem.

K jednotlivým částem Vaší žádosti lze uvést následující:

na dotaz, zda stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení dle § 49 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, musí splňovat požadavky stanovené v § 41 pro stavby se shromažďovacím prostorem, lze odpovědět, že nemusí. Každá stavba musí splňovat obecné požadavky, které jsou uvedeny v částech 1 až 5 vyhlášky. V části 6 pak jsou uvedeny další zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb. Jednou kategorií je stavba se shromažďovacím prostorem podle § 41, která je definována jako stavba, ve které se nachází prostor určený pro shromažďování osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty a je určena ke kulturním, sportovním a obdobným účelům. Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení jsou další samostatnou kategorií, a technické požadavky jsou stanoveny v § 49 vyhlášky.

Odůvodnění vyhlášek č. 268/2009 Sb. a č. 20/2012 Sb. je připojeno v příloze.

Požadované odůvodnění vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, již není možné z technických důvodů zaslat. Tento dokument byl postupem podle Rozhodnutí ministra č 240/2005 o spisovém, skartačním a archivním řádu, skartován a Ministerstvo pro místní rozvoj již jím nedisponuje.

S pozdravem

Mgr. Romana Voříšková
ministerský rada
odbor komunikace

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
e-mail: romana.voriskova@mmr.cz
www.mmr.cz